

様式第4のロ(第4条、第5条関係)

屋内貯蔵所構造設備明細書

事業の概要		実験用薬品の保管					
建築物の構造	階数	1/0	建築面積	20 m ²	延べ面積	20 m ²	
	壁	延焼のおそれのある外壁	ブロック造	柱	鉄骨造	床	コンクリート造
		その他の壁	ブロック造	はり	鉄骨造	屋根又は上階の床	スレート造
	窓		出入口	特定防火設備	階段	軒高 階高	3 m
建築物の一部に貯蔵所を設ける場合の建築物の構造		階数		建築面積	m ²	延べ面積	m ²
		建築物の構造概要					
架台の構造		鉄骨造					
採光、照明設備		蛍光灯 1灯					
換気、排出の設備		強制排出設備					
電気設備		屋内配線は金属管工事。					
避雷設備		JIS A 4201					
通風、冷房装置等の設備							
消火設備		第5種(粉末ABC消火器6kg)×2					
警報設備							
工事請負者住所氏名		○○市○○町2-1-1 ○○設計事務所(株) 羽島太郎 電話○○○(○○○)○○○○					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 建築物の一部に貯蔵所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。